

EG – Deklaracja zgodności

## HAUPA Świadectwo wyrobu

Remscheid, 20.02.2012

Nazwa produktu:	Rękawice izo lujące do pracy pod napięciem
Grupa produktów:	Praca pod napięciem
Nr art.:	120006 564 S rozm. 10
Materiał:	Lateks naturalny
Badanie:	EN 60 903 – 2003 CEI 903 – 2002 Zgodne z EG – Świadectwo Badań Wzorców Budowlanych 0077/016/078/06/01/0002 – EXT 06/07/06
Napięcie ochronne:	17.000 Volt
Napięcie badania:	20.000 Volt
Badania kontrolne:	według EN 60903 dodatek G.4 co 6 miesięcy

Niniejszym oświadczamy, że wszystkie nasze produkty odpowiadają aktualnym standardom techniki i są produkowane z godnie z krajowymi i międzynarodowymi normami.



Haupa GmbH & Co.KG  
Menadżer produktu  
Jochen Husli